COMUNE DI CORNAREDO

Provincia di Milano

Area tecnica di programmazione

20010 Cornaredo - 02932631 – Fax 0293263213 – P.I. 02981700152 - urbanistica@comune.cornaredo.mi.it

Prot. 9260 -6-3-0/3

10 GIU. 2015

Cornaredo 08.06.2015

Spett.le

DATA 4 ITALY S.R.L.
PIAZZA ELEONORA DUSE n. 2
20100 MILANO (MI)

e p.c. Architetto, GARRETTI PAOLO
VIA TRIESTE n° 9
20146 MILANO (MI)

OGGETTO: Pratica Edilizia n. **2015/107**
Esame impatto paesistico - Parere preventivo per nuovo accesso carrabile su via Monzoro

Con riferimento alla pratica in oggetto presentata in data 06.05.2015 prot. n. 7164 si esprime parere contrario dal punto di vista di conformità del Codice della Strada per i seguenti motivi:

- è realizzato su strada extraurbana secondaria e a distanza non inferiore a 300 mt. da altro accesso (art. 45 c.3 DPR 495/1992);
- non è realizzato in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale (art. 45 c.5 DPR 495/1992).

Si richiede inoltre la presentazione della seguente documentazione:

- versamento di Euro 60,00 per diritti di segreteria ai sensi della delibera di G.C. n. 109 del 17/11/2004.

Distinti saluti

COMUNE DI CORNAREDO (MI) UFFICIO TECNICO

IL FUNZIONARIO
CAPO AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
Arch. Riccardo Gavardi

Il Responsabile del procedimento: Arch. Riccardo Gavardi

L'Istruttore: Arch. Gianpiero Galati